

SVGW  
Schweizerischer Verein  
des Gas- und Wasserfaches  
Grütlistrasse 44  
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas  
Schweizerischer Verein  
des Gas- und Wasserfaches  
Eschenstrasse 10  
CH-8603 Schwerzenbach



## Zertifikat Nr. 13-001-3 SVGW/VKF

**Zertifikatsinhaber:** Attika Feuer AG, CH-6330 Cham  
**Hersteller:** Kalfire B.V., NL-5951 DH Belfeld  
**Vertreter / Vertreiber:** Attika Feuer AG, CH-6330 Cham

Gestützt auf das Reglement ZG101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Gas“ und auf den Bericht Nr. **13-001-3/E2** zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

**Rubrik:** Heizapparate, Cheminées, Heizeinsätze

**Bezeichnung:** Cheminées mit geschlossener Feuerstelle Kalfire G

**Typen:**

Kalfire G60/48F, Kalfire G65/44C Kalfire G70/44S	13-001-3/1
Kalfire G80/48F, Kalfire G85/44C, Kalfire G90/44S  Kalfire G100/41F, Kalfire G105/37C, Kalfire G110/37S Kalfire G120/41F, Kalfire G125/37C Kalfire G130/37S Kalfire G160/41F, Kalfire G165/37C Kalfire G170/37S	13-002-3/2

**Zertifizierungsgrundlage:** EN 613 (2000), EN 613/A1 (2003)

**Kategorie:** I2H, I3+

**Installationsart:** C11, C31, C91 (C11 unter Vorbehalt der Richtlinie G1 (01/17), Ziff. 11.5.7)

**Gültigkeit:** **31.01.2028**

**Bestimmungen:**

- Das Zertifikat gilt aufgrund der Vereinbarung SVGW/VKF vom 1.2.1999 gleichzeitig als **Anerkennungsausweis für den Brandschutz**.
- Weitere Bestimmungen siehe unter Auflagen im SVGW-Schreiben, Nr. 13-001-3 (05/23).

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Online Zertifizierungsverzeichnis ZIS Gas).

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES  
Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez  
Leiter

Zürich, 11.05.2023

### 3 Heizapparate

#### 3.5 Kaminöfen, Heizkörpersätze

Für Gascheminéeanlagen ("Dekorative Gasfeuer") sind die Bestimmungen der SVGW Richtlinie G1, Ziffer 9.2.4.4 zu beachten.

### 3 APPAREILS DE CHAUFFAGE

#### 3.5 Kaminöfen, cassettes encastrées

Pour cheminées à gaz ("foyers à gaz décoratifs") les dispositions de la Directive SSIGE G1, Point 9.2.4.4 doivent être respectées.

Vertreter / Vertreiber Attika Feuer AG CH-6330 Cham	Hersteller Kalfire B.V. NL-5951 DH Belfeld	Zertifikat - Nr. <b>13-001-3/1</b>	Code	Gültig bis: <b>2028</b> Gas- Arten: H, B/P Kategorie: I2H, I3+
---	--	---------------------------------------	------	--

Cheminée-Bauart: Bauart 1 (geschlossen)	Betriebsart: modulierend	Abgastemp.-Begr.: nicht integriert	Installations-Art: C
---	--------------------------	------------------------------------	----------------------

Typenreihe	Sicherheitsabstände [cm]				Nennwärmebelastung bezogen auf Hi	Emission (3% O <sub>2</sub> )	T Abgas		Konstruktionshinweise
	SA/S	SA/R	SA/F	SA/D			min.	max.	
Kalfire G	-	-	-	-					
Typen	CE-Ident-Nr.	Erkennungscode KALF		min. [kW]	max. [kW]	CO [mg/kWh]	min. [Grad C]	max.	[ - ]
Kalfire G60/48F	0461CN1005	290770900007		3.0	6.8	85	201.8		Zertifizierung mit Gasschlauchleitung nach EN 14800
Kalfire G65/44C	0461CN1005	290770900007		3.0	6.8	85	201.8		Zertifizierung mit Gasschlauchleitung nach EN 14800
Kalfire G70/44S	0461CN1005	290770900007		3.0	6.8	85	201.8		Zertifizierung mit Gasschlauchleitung nach EN 14800
Kalfire G80/48F	0461CN1005	290770900008		5.10	8.0	112	230		Zertifizierung mit Gasschlauchleitung nach EN 14800
Kalfire G85/44C	0461CN1005	290770900008		5.10	8.0	112	230		Zertifizierung mit Gasschlauchleitung nach EN 14800
Kalfire G90/44S	0461CN1005	290770900008		5.10	8.0	112	230		Zertifizierung mit Gasschlauchleitung nach EN 14800

Gas-Cheminée nach EN 613: Brenner und Feuerraum komplett für Aussenwand- bzw. LAS-Anschluss. Geschlossene Verbrennungskammer. Ausführung mit Fernbedienung.  
Mindestanforderung an die Abgasanlage nach EN 1443: T400 - 1 - O (Temp.kl. - Korros.widerst.kl. - Russbrandbeständig.kl.)

Vertreter / Vertreiber Attika Feuer AG CH-6330 Cham	Hersteller Kalfire B.V. NL-5951 DH Belfeld	Zertifikat - Nr. <b>13-001-3/2</b>	Code	Gültig bis: <b>2028</b> Gas- Arten: H, B/P Kategorie: I2H, I3+
---	--	---------------------------------------	------	--

Cheminée-Bauart: Bauart 1 (geschlossen)	Betriebsart: modulierend	Abgastemp.-Begr.: nicht integriert	Installations-Art: C
---	--------------------------	------------------------------------	----------------------

Typenreihe	Sicherheitsabstände [cm]				Nennwärmebelastung bezogen auf Hi	Emission (3% O <sub>2</sub> )	T Abgas		Konstruktionshinweise
	SA/S	SA/R	SA/F	SA/D			min.	max.	
Kalfire G	-	-	-	-					
Typen	CE-Ident-Nr.	Erkennungscode KALF		min. [kW]	max. [kW]	CO [mg/kWh]	min. [Grad C]	max.	[ - ]
Kalfire G100/41F	0461CN1005	290770900009		4.8	8.9	177	218.0		Zertifizierung mit Gasschlauchleitung nach EN 14800
Kalfire G105/37C	0461CN1005	290770900009		4.8	8.9	177	217.5		Zertifizierung mit Gasschlauchleitung nach EN 14800
Kalfire G110/37S	0461CN1005	290770900009		4.8	8.9	177	218.0		Zertifizierung mit Gasschlauchleitung nach EN 14800
Kalfire G120/41F	0461CN1005	290770900010		5.9	9.8	138	248.8		Zertifizierung mit Gasschlauchleitung nach EN 14800
Kalfire G125/37C	0461CN1005	290770900010		5.9	9.8	138	248.8		Zertifizierung mit Gasschlauchleitung nach EN 14800
Kalfire G130/37S	0461CN1005	290770900010		5.9	9.8	138	248.8		Zertifizierung mit Gasschlauchleitung nach EN 14800
Kalfire G160/41F	0461CN1005	290770900013		10.0	13.0	74	231.6		Zertifizierung mit Gasschlauchleitung nach EN 14800
Kalfire G165/37C	0461CN1005	290770900013		10.0	13.0	74	231.6		Zertifizierung mit Gasschlauchleitung nach EN 14800
Kalfire G170/37S	0461CN1005	290770900013		10.0	13.0	74	231.6		Zertifizierung mit Gasschlauchleitung nach EN 14800

Gas-Cheminée nach EN 613: Brenner und Feuerraum komplett für Aussenwand- bzw. LAS-Anschluss. Geschlossene Verbrennungskammer. Ausführung mit Fernbedienung.  
Mindestanforderung an die Abgasanlage nach EN 1443: T400 - 1 - O (Temp.kl. - Korros.widerst.kl. - Russbrandbeständig.kl.)